

国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2009CCC0307-790811

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8-1250S、H/3P, 4P

检测机构: 苏州电器科学研究所有限公司



573

安全与电磁兼容型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: NM8-1250S、H/3P, 4P
商 标: 正泰/CHINT
样品数量: 1 台
样品来源: 送样
样品状况: 完好
样品生产序号: /
收样日期: 2009-11-20
完成日期: 2009-11-30

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司
申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区
正泰路 1 号
制造商: 浙江正泰电器股份有限公司
制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园
区正泰路 1 号
生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司
生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园
区正泰路 1 号

试验依据标准:

GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM8-1250S、H/3P,4P

Ue:AC400V/690V;

In: 630A、700A、800A、1000A、1250A;

Icu: S/50kA、H/70kA:(AC:400V); S/10kA、H/20kA:(AC:690V);

Ics: S/25kA、H/35kA:(AC:400V); S/5kA、H/10kA:(AC:690V); 使用类别: A 类; 3P、4P;

主检: 刘亚芳 签名: 刘亚芳 日期: 2010-01-25

审核: 尤雪元 签名: 尤雪元 日期: 2010-01-25

签发: 胡德霖 签名: 胡德霖 日期: 2010-01-25



备注

- 1.产品变更申请书上该认证产品的认证标准变更为: GB14048.2-2008; 该申请人地址名称变更为: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号; 该制造商地址名称变更为: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号; 该生产厂地址名称变更为: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号;
- 2.原 3C 认可报告编号:C-040-07B1407-S;
- 3.出具原 3C 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4.原 3C 证书编号:2005010307139070;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。