



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2608371

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8S-250S, NM8S-250H, NM8S-250R

检测机构: 上海电器设备研究所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NM8S-250S, NM8S-250H, NM8S-250R 商 标: CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-07-06 完成日期: 2017-07-13	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 上海诺雅克电气有限公司 生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM8S-250S, NM8S-250H, NM8S-250R Ui: 800V; Uimp: 8kA; Ue: AC400/690V; In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 电子式 额定运行短路分断能力 Ics(kA): 100%Icu 额定极限短路分断能力 Icu(kA): AC400V: S 型: 50kA; H 型: 70kA; R 型: 100kA; AC690V: S 型: 8kA; H 型: 10kA; R 型: 15kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P, 4P																			
主检: 葛新新 日期: 2017.08.18																			
审核: 程彦敏 日期: 2017.08.18																			
签发: 魏秋媛 日期: 2017.08.18																			
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> <tr> <td>Ui</td> <td>750V</td> <td>800V</td> </tr> <tr> <td>电气原理图</td> <td>0ZTD.352.141~2</td> <td>0ZTD.352.142</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2005010307148132</td> </tr> <tr> <td>原测试报告□号</td> <td colspan="2">C-040-09B1835-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">苏州电器科学研究所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	Ui	750V	800V	电气原理图	0ZTD.352.141~2	0ZTD.352.142	原证书编号	2005010307148132		原测试报告□号	C-040-09B1835-S		原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																	
Ui	750V	800V																	
电气原理图	0ZTD.352.141~2	0ZTD.352.142																	
原证书编号	2005010307148132																		
原测试报告□号	C-040-09B1835-S																		
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司																		