



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2017CCC0307-2726636
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM8S-315S

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: NM8S-315S</p> <p>商 标: CHINT</p> <p>样品数量: 13 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-10-16</p> <p>完成日期: 2017-10-26</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NM8S-315S</p> <p>Ui:800V;</p> <p>Uimp:8kV;</p> <p>Ue: AC400V ;</p> <p>In: 315A;</p> <p>过电流脱扣器类型:电子式;</p> <p>额定运行短路分断能力(Ics):100%Icu;</p> <p>额定极限短路分断能力(Icu): 50kA;</p> <p>额定短时耐受电流(Icw): 4kA/1s;</p> <p>使用类别: A;</p> <p>极数: 3P</p>	
<p>主检: 葛新新</p> <p>日期: 2017.10.28</p>	
<p>审核: 程彦敏</p> <p>日期: 2017.10.28</p>	
<p>签发: 魏秋媛</p> <p>日期: 2017.10.28</p>	
<p>备注: 无</p>	