



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-814502



(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NL1-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NL1-63 商 标: CHINT 样品数量: 50 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-06-25 完成日期: 2021-07-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号															
试验结论: 依据 GB/T 16916.1-2014, GB/T 16916.21-2008 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NL1-63 Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N); In: 25A, 40A, 63A; I $\Delta$ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A; 额定剩余动作类型: AC 型/电磁式; I $\Delta$ m: 500A(25A, 40A), 630A(63A); 1P+N(N 极可开闭), 3P+N(N 极可开闭)																
主检:  日期: 2021.7.20	(检测机构名称、盖章) 2021 年 7 月 20 日															
审核:  日期: 2021.7.20																
签发:  日期: 2021.7.20																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010306005780</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0307-1971900</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	CQC2002010306005780		原测试报告编号	00901-A2015CCC0307-1971900		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2002010306005780															
原测试报告编号	00901-A2015CCC0307-1971900															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页：

变更项目	变更前	变更后
零序电流互感器部装图变更	5ZT.615.121、5ZT.615.122 、 5ZT.615.123	5ZT.615.121、5ZT.615.122 、 5ZT.615.123、5ZTD.615.940
静触头型号规格/牌号 变更	AgC（4）	AgC（4）、AgC（5）
静触头供应商变更	温州宏丰电工合金股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 大都克电接触科技（中国）有限公司
供应商名称变更	温州宏丰电工合金股份有限公司	浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司
漏电脱扣器（电磁式） 型号规格/牌号变更	LNGT28	AlNiCo28/6
漏电脱扣器（电磁式） 供应商变更	温州嘉恒磁业有限公司	乐清市正幸磁业有限公司
触头弹簧 型号规格/牌号变更	70-C	70-C、 07Cr19Ni10