



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-2103695

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NL18-40

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NL18-40 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 28 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2015-07-29 完成日期: 2015-08-13</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB16916.1-2014, GB16916.22-2008 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: NL18-40; 额定工作电压(Ue): AC230V; 额定电流(In): 40A; 额定接通分断能力(I_m): 500A; 额定剩余动作电流(I_{Δ n}): 30mA; 额定剩余动作类型: AC 型; 额定剩余动作类型: 电子式; 额定剩余接通分断能力(I_{Δm}): 500A; 极数: 2P; 适用于隔离用</p>																
<p>主检: 彭祥娟 日期: 2015.08.20</p>																
<p>审核: 王荣超 日期: 2015.08.20</p>																
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2015.08.20</p>																
<p>备注:</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附件</td><td>见附件</td><td>见附件</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2013010307603507</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">C-040-12C0469-S</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">苏州电器科学研究院股份有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	见附件	见附件	见附件	原证书编号	2013010307603507		原测试报告编号	C-040-12C0469-S		原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附件	见附件	见附件														
原证书编号	2013010307603507															
原测试报告编号	C-040-12C0469-S															
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司															

附页：

变更项目	变更前	变更后
依据标准	GB16916.1-2003, GB16916.22-2008	GB16916.1-2014, GB16916.22-2008
零序电流互感器供应商变更	乐清市晶泰磁环厂 乐清市利通电器元件厂 乐清市乐泰纳米磁环厂	乐清市晶泰磁环厂 乐清市利通电器元件厂
电子组件板（可控硅）供应商 变更	浩明科技（中山）有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 浙江朗威微系统有限公司	温州仙童电子科技有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 乐清市深格电子有限公司
电子组件板（压敏电阻）规格 /牌号变更	471KD14	471KD14 TVR14471
锁扣、跳扣、再扣供应商变更	乐清市旭豪电器配件厂 温州乾纳电气有限公司	乐清市旭豪电器配件厂