



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-851998
(任务编号)

产品名称: 交直流用小型断路器

型 号: NB1Z-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 交直流用小型断路器</p> <p>型 号: NB1Z-63</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 54 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-09-24</p> <p>完成日期: 2021-10-19</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020, GB/T10963.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NB1Z-63</p> <p>Ui:660V; Uimp:4kV;</p> <p>Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P),DC220V(1P 外形,2P 外形);</p> <p>In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;</p> <p>瞬时脱扣类型:B 型,C 型;</p> <p>Ics:1P: 7.5kA(AC230V/400V), 6kA(DC220V);</p> <p>2P: 7.5kA(AC400V), 7.5kA(DC220V);</p> <p>Icn:1P: 10kA(AC230V/400V), 6kA(DC220V);</p> <p>2P: 10kA(AC400V), 10kA(DC220V);</p> <p>极数:1P,2P; 接线方式:见特殊结构说明。</p>	
<p>主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2021-12-13</p>	
<p>审核: 陆维导 签字: 陆维导 日期: 2021-12-13</p>	
<p>签发: 韩美丽 签字: 韩美丽 日期: 2021-12-13</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况: 见附件;</p> <p>2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-18C0115-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 CQC 证书编号: CQC2009010307322392;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	