



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3224744





(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NZ7-630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称：自动转换开关电器</p> <p>型 号：NZ7-630</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：1 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2019-06-27</p> <p>完成日期：2019-07-15</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>						
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>							
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>NZ7-630</p> <p>Ui: 800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控);</p> <p>Ue:AC400V;</p> <p>Ie:400A,500A,630A;</p> <p>Icm(峰值):S:105kA;H:143kA;R:220kA;</p> <p>Icn:S:50kA;H:65kA;R:100kA;</p> <p>转换方式:ATSE; 外壳防护等级:IP30 (操作面);</p> <p>使用类别:AC-33B,AC-33iB;</p> <p>CB 级;3P,4P.</p>							
<p>主检：朱文华 签名：  日期： 2019-07-30</p> <p>审核：尤雪元 签名：  日期： 2019-07-30</p> <p>签发：陈 源 签名：  日期： 2019-07-30</p>	<div><p>(检测机构名称、盖章)</p></div>						
<p>备 注：</p> <p>1. 变更情况;</p> <table><thead><tr><th>序号和名称</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.使用类别变更</td><td>AC-33B</td><td>AC-33B,AC-33iB</td></tr></tbody></table> <p>2. 原 3C 认可报告编号：03601-A-17B0160-S;</p> <p>3. 出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4. 原 3C 证书编号：2009010305371731;</p> <p>5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号和名称	变更前	变更后	1.使用类别变更	AC-33B	AC-33B,AC-33iB
序号和名称	变更前	变更后					
1.使用类别变更	AC-33B	AC-33B,AC-33iB					