



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2926632


(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY23

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 倒顺开关          型 号: HY23          商 标: 正泰/CHINT          样品数量: 7 台          样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-08-14          完成日期: 2018-08-28</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          型号:HY23;          额定冲击耐受电压 Uimp:4kV;          额定绝缘电压(Ui):450V;          约定发热电流(Ith):30A;          额定短时耐受电流(Icw):600A/1s;          额定短路接通能力(Icm) (峰值):800A;          使用类别:          AC-22A :Ue/Ie:AC380V/30A;          AC-3: Ue/Ie: AC380V/8A;          极数:3P;          外壳防护等级: IP20(带防护外壳)</p>																
<p>主检: 邵吉福 日期: 2018.08.29</p>																
<p>审核: 程彦敏 日期: 2018.08.29</p>																
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2018.08.29</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2015010305751584</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2014CCC0305-1824962</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	2015010305751584		原测试报告编号	00901-A2014CCC0305-1824962		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	2015010305751584															
原测试报告编号	00901-A2014CCC0305-1824962															
原检测单位	上海电器设备检测所															