



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2602342  
(任务编号)

产品名称: 直流熔断体

型 号: NRZ36-0

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司  
试验专用章



<p>样品名称: 直流熔断体</p> <p>型 号: NRZ36-0</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-06-26</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


NRZ36-0


Un:DC1200V;


In:10A,16A,20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A;

额定分断能力: 50kA

分断范围和使用类别: aR.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17

审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-07-17

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17



备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016

2.原 3C 认可报告编号: C009-A2010CCC0308-1011749;

3.出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;

4.原 3C 证书编号:2011010308475588;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。