



# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2014CCC0308-1787876  
(任务编号)

产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件


型 号: NRT28-63, NRT28-63X

检测机构: 上海电器设备检测所



107-1

718022

|  |  |
|--|--|
| <p>产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件</p> <p>型号: NRT28-63,<br/>NRT28-63X</p> <p>数量: 23 台</p> <p>收样日期: 2014-06-18</p> <p>完成日期: 2014-08-06</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p> |
| <p>试验结论: 合格</p>  |  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NRT28-63, NRT28-63X</p> <p>Un: AC500V</p> <p>In: 63A</p> <p>1P, 2P, 3P</p> <p>额定分断能力: 50kA</p>           |  |
| <p>签发人:</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2014.8.14</p>            |  |
| <p>备注: 无</p>   |  |