



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-912900

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC2-115, NC2-115Z, NC2-115/4, NC2-115Z/4,
NC2-115Ns, NC2-115ZNs, NC2-115Ns/4, NC2-115ZNs/4, NC2-150, NC2-150Z, NC2-150/4, NC2-150Z/4, NC2-150Ns, NC2-150ZNs, NC2-150Ns/4, NC2-150ZNs/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC2-115,NC2-115Z, NC2-115/4,NC2-115Z/4, NC2-115Ns,NC2-115ZNs, NC2-115Ns/4,NC2-115ZNs/4, NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4, NC2-150Z/4,NC2-150Ns, NC2-150ZNs,NC2-150Ns/4, NC2-150ZNs/4 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-13 完成日期: 2022-01-18	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检:  日期: 2022.01.21																
审核:  日期: 2022.01.21																
签发:  日期: 2022.01.21																
备注:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304009957</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2021CQC107502-797411</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2002010304009957		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797411		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	CQC2002010304009957															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797411															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,NC2-115Ns/4,
NC2-115ZNs/4,NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,NC2-150Ns,NC2-150ZNs,
NC2-150Ns/4,NC2-150ZNs/4

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/400V,AC660V/690V;

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,NC2-115Ns/4,
NC2-115ZNs/4:

Ith:200A;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/200A,AC660V/690V/200A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;

NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,NC2-150Ns,NC2-150ZNs,NC2-150Ns/4,
NC2-150ZNs/4:

Ith:250A;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/250A,AC660V/690V/250A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/150A,AC660V/690V/108A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/150A,AC660V/690V/108A;

Us: AC:110V,127V,220V,380V,50Hz;110V ~ 127V,220V ~ 240V,380V ~ 415V, 50/60Hz;

DC:48V,110V,220V;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

