



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0305-2914633
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD□-1500/□□□□□、
HS□-1500/□□□□□

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 刀开关</p> <p>型 号: HD□-1500/□□□□□、 HS□-1500/□□□□□</p> <p>数 量: 5</p> <p>收样日期: 2018-07-02、2019-01-22</p> <p>完成日期: 2019-03-13</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HD□-1500/□□□□□、HS□-1500/□□□□□ Ue: AC380V/415V; Ie: 1500A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 1500A; Icw: 30kA/1s; Icm (峰值): 63kA; 使用类别: AC-21B(HD12-1500、HD13-1500、HD14-1500、HS12-1500、HS13-1500)、AC-20B(HD11-1500、HS11-1500); 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: YBLX-19: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A</p>	
<p>主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2019-03-15</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 2019年03月20日</p>
<p>审核: 袁科锋 签名:  日期: 2019-03-18</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2019-03-20</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图</p> <p>变更信息详见附件表1</p>	