

产品认证证书

证书编号: CQC2006010302170868

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191) 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关熔断器组

NHR40-630; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 630A, 425A; Ue: AC400V/AC690V; Ie: 630A(400V), 425A(690V); Iq: 100kA(400V)/50kA(690V); AC-23B; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T14048, 3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。 发证日期: 2020 年 05 月 18 日 有效期至: 2021 年 04 月 25 日证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

* 片 本

中国质量认证中心

中国. 北京. 南四环西路 188号 9区 100070 http://www.cqc.com.cn