

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001651

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: NXBLE-32, NXBFLE-32, NXBLG-32, NXBLE-32H, NXBLE-32ZB; 详见附件
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001651

产品系列、型号、规格(附件):

NXBLE-32,NXBFL-32,NXBFG-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB
Uimp:4kV;
Ui:500V;
Ue:AC220V/230V/240V(1P+N,2P),AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P);
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;
瞬时脱扣类型:
NXBLE-32,NXBFL-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB:B型,C型,D型;
NXBFG-32:C型;
I Δ n:
NXBLE-32,NXBFL-32,NXBLE-32H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,
0.1A,0.3A/AC型;
NXBFG-32,NXBLE-32ZB:0.03A/AC型;
额定剩余动作类型:AC型,电子式;
I Δ nn:630A;
Ics:6kA(NXBLE-32,NXBFL-32,NXBFG-32,NXBLE-32ZB),7.5kA(NXBLE-32H);
Icn:6kA(NXBLE-32,NXBFL-32,NXBFG-32,NXBLE-32ZB),10kA(NXBLE-32H);
极数:
NXBLE-32,NXBFL-32,2P,3P,4P,1P+N(带一个保护极,N极常通),3P+N(带三个保护极,N极常通);
NXBFG-32,NXBLE-32ZB:1P+N(带一个保护极,N极常通),2P;
NXBLE-32H:2P;
1P+N,3P+N不适用隔离,其余均适用于隔离
型号的解读:
N XB F LG-32 0
功能代号
(H:高分断,ZB:剩余电流动作自诊断,无:常规产品)
壳架等级电流(A)
功能代号(LG:电子式RCBO,LE:带过压保护)
派生代号(F:工厂专供,无:通用市场)
类别代号
企业特征代号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

