



# 产品认证证书

证书编号: CQC2003010304092042

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号**

真空交流接触器

NC9-400, NC9-630; Ith: 400A(NC9-400), 630A(NC9-630)Ue/Ie: AC-3, AC-4: 380V/400A, 660V/400A,  
1140V/400A(NC9-400); 380V/630A, 660V/630A, 1140V/630A(NC9-630); Us: 220V, 380V, 50Hz3P 配用的辅助触头(本体):  
AC-15: Ue/Ie: 400V(380V)/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 230V(220V)/0.31A

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月23日 有效期至: 2022年03月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>