

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009957

发证日期: 2022年03月01日

有效期至: 2031年06月02日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NC2-115, NC2-115Z, NC2-115/4, NC2-115Z/4, NC2-115Ns, NC2-115ZNs, NC2-115Ns/4, NC2-115ZNs/4, NC2-150, NC2-150Z, NC2-150/4, NC2-150Z/4, NC2-150Ns, NC2-150ZNs, NC2-150Ns/4, NC2-150ZNs/4 ; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009957

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,NC2-115Ns/4,  
NC2-115ZNs/4,NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,NC2-150Ns,NC2-150ZNs,  
NC2-150Ns/4,NC2-150ZNs/4

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/400V,AC660V/690V;

NC2-115,NC2-115Z,NC2-115/4,NC2-115Z/4,NC2-115Ns,NC2-115ZNs,NC2-115Ns/4,  
NC2-115ZNs/4:

Ith:200A;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/200A,AC660V/690V/200A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;

NC2-150,NC2-150Z,NC2-150/4,NC2-150Z/4,NC2-150Ns,NC2-150ZNs,NC2-150Ns/4,  
NC2-150ZNs/4:

Ith:250A;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/250A,AC660V/690V/250A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/150A,AC660V/690V/108A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/150A,AC660V/690V/108A;

Us: AC:110V,127V,220V,380V,50Hz;110V~127V,220V~240V,380V~415V, 50/60Hz;

DC:48V,110V,220V;

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心