



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-864360


(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NL210

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型 号: NL210</p> <p>商 标: 正泰 / CHINT</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-09-08</p> <p>2021-09-28</p> <p>完成日期: 2021-10-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 22794-2017, GB/T 16916.1-2014, GB/T 16916.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NL210</p> <p>Uimp: 4kV;</p> <p>Ui: 500V;</p> <p>Ue: AC230V/240V(1P+N), AC400V/415V(3P+N);</p> <p>In: 25A, 40A, 63A;</p> <p>IΔn: 30mA, 100mA, 300mA;</p> <p>额定剩余动作类型: B 型, 电子式;</p> <p>IΔm = IΔm: 500A(25A, 40A); 630A(63A)</p> <p>极数: 1P+N(N 极可开闭), 3P+N(N 极可开闭);</p> <p>适用于隔离</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2021.10.21</p>	 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2021 年 10 月 21 日</p>
<p>审核: 倪吉福 日期: 2021.10.21</p>	
<p>签发: 日期: 2021.10.21</p>	
<p>备注: 见附页 1</p>	